

## INFORME D'ANÀLISI

<b>SOL·LICITAT PER:</b>	<b>AIGÜES DEL PRAT, SA</b>	Pl. de l'Aigua, 1	08820 EL PRAT DE LLOBREGAT
<b>NÚM. DE MOSTRA:</b>	<b>173702</b>	<b>Pressupost/os associat/s:</b> ---	
<b>Tipus de mostra:</b>	Aigua consum		
<b>Data recepció:</b>	7/11/2023	<b>Hora recepció:</b>	11:30
<b>Inici anàlisis:</b>	8/11/2023	<b>Final anàlisis:</b>	29/11/2023
<b>Identificació mostra:</b>	SGN / ETAP SAGNIER – SORTIDA A XARXA		
<b>Data recollida:</b>	7/11/2023	<b>Hora recollida:</b>	---
<b>Presa de mostra:</b>	Personal aliè al laboratori.		

LLISTA D'OBSERVACIÓ	Procediments externs	V. Paramètrics (R.D. 3/2023)	RESULTATS	Unitats
17B-Estradiol <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>	PEE-GA/555	1	<1	ng/L
Nonilfenol tècnic <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>	PEE-GA/555	300	<30	ng/L
Azitromicina <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>	PEE-GA/557	100	<10	ng/L
Diclofenac <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>	PEE-GA/556	100	<4.5	ng/L

<sup>(1)</sup> Assaig cobert per l'acreditació ENAC núm. 176/LE376.

<sup>(2)</sup> Paràmetre subcontractat a un laboratori extern.

**CONCLUSIÓ** (\*): Pel que respecta als paràmetres determinats, la mostra analitzada és APTA per al consum humà, d'acord amb els criteris sanitaris establerts en el R.D.3/2023 del 10 de gener.

El Prat de Llobregat, 30 de novembre de 2023

La Cap del Laboratori

Elisabeth Blanco i Martínez

El present informe només dona fe de les anàlisis realitzades a la mostra/es referenciada/des i en les condicions de recepció al laboratori. No està permesa la reproducció parcial d'aquest informe sense l'autorització per escrit d'Aigües del Prat, S.A. Només l'informe signat per Aigües del Prat, S.A. té el reconeixement del laboratori. Les dades relacionades amb la presa de mostra i els paràmetres "in situ" (si s'escau) han estat facilitades per personal aliè, i el laboratori no es fa responsable. Les incerteses dels procediments acreditats han estat calculades pel laboratori i es troben a disposició del client.

**Aigües del Prat, SA**

Plaça de l'Aigua, núm. 1

Telèfon 934 781 986

08820 EL PRAT DE LLOBREGAT (Barcelona)

c/e: laboratori@aiguesdelprat.cat

Empresa  Municipal

## INFORME D'ANÀLISI

<b>SOL·LICITAT PER:</b>	<b>AIGÜES DEL PRAT, SA</b>	Pl. de l'Aigua, 1	08820 EL PRAT DE LLOBREGAT
<b>NÚM. DE MOSTRA:</b>	<b>173703</b>	<b>Pressupost/os associat/s:</b> ---	
<b>Tipus de mostra:</b>	Aigua consum		
<b>Data recepció:</b>	7/11/2023	<b>Hora recepció:</b>	11:30
<b>Inici anàlisis:</b>	8/11/2023	<b>Final anàlisis:</b>	29/11/2023
<b>Identificació mostra:</b>	MBL / ETAP MAS BLAU – SORTIDA A XARXA		
<b>Data recollida:</b>	7/11/2023	<b>Hora recollida:</b>	---
<b>Presa de mostra:</b>	Personal aliè al laboratori.		

LLISTA D'OBSERVACIÓ	Procediments externs	V. Paramètrics (R.D. 3/2023)	RESULTATS	Unitats
17B-Estradiol <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>	PEE-GA/555	1	<1	ng/L
Nonilfenol tècnic <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>	PEE-GA/555	300	<30	ng/L
Azitromicina <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>	PEE-GA/557	100	<10	ng/L
Diclofenac <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>	PEE-GA/556	100	<4.5	ng/L

<sup>(1)</sup> Assaig cobert per l'acreditació ENAC núm. 176/LE376.

<sup>(2)</sup> Paràmetre subcontractat a un laboratori extern.

**CONCLUSIÓ** (\*): Pel que respecta als paràmetres determinats, la mostra analitzada és APTA per al consum humà, d'acord amb els criteris sanitaris establerts en el R.D.3/2023 del 10 de gener.

El Prat de Llobregat, 30 de novembre de 2023

La Cap del Laboratori

Elisabeth Blanco i Martínez

El present informe només dona fe de les anàlisis realitzades a la mostra/es referenciada/des i en les condicions de recepció al laboratori. No està permesa la reproducció parcial d'aquest informe sense l'autorització per escrit d'Aigües del Prat, S.A. Només l'informe signat per Aigües del Prat, S.A. té el reconeixement del laboratori. Les dades relacionades amb la presa de mostra i els paràmetres "in situ" (si s'escau) han estat facilitades per personal aliè, i el laboratori no es fa responsable. Les incerteses dels procediments acreditats han estat calculades pel laboratori i es troben a disposició del client.

**Aigües del Prat, SA**

Plaça de l'Aigua, núm. 1

Telèfon 934 781 986

08820 EL PRAT DE LLOBREGAT (Barcelona)

c/e: laboratori@aiguesdelprat.cat

Empresa  Municipal

## INFORME D'ANÀLISI

<b>SOL·LICITAT PER:</b>	<b>AIGÜES DEL PRAT, SA</b>	Pl. de l'Aigua, 1	08820 EL PRAT DE LLOBREGAT
<b>NÚM. DE MOSTRA:</b>	<b>173704</b>	<b>Pressupost/os associat/s:</b> ---	
<b>Tipus de mostra:</b>	Aigua consum		
<b>Data recepció:</b>	7/11/2023	<b>Hora recepció:</b>	11:30
<b>Inici anàlisis:</b>	8/11/2023	<b>Final anàlisis:</b>	29/11/2023
<b>Identificació mostra:</b>	020 / CONNEXIÓ XARXA METROPOLITANA (ALTA)		
<b>Data recollida:</b>	7/11/2023	<b>Hora recollida:</b>	---
<b>Presa de mostra:</b>	Personal aliè al laboratori.		

LLISTA D'OBSERVACIÓ	Procediments externs	V. Paramètrics (R.D. 3/2023)	RESULTATS	Unitats
17B-Estradiol <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>	PEE-GA/555	1	<1	ng/L
Nonilfenol tècnic <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>	PEE-GA/555	300	<30	ng/L
Azitromicina <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>	PEE-GA/557	100	<10	ng/L
Diclofenac <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>	PEE-GA/556	100	<4.5	ng/L

<sup>(1)</sup> Assaig cobert per l'acreditació ENAC núm. 176/LE376.

<sup>(2)</sup> Paràmetre subcontractat a un laboratori extern.

**CONCLUSIÓ** (\*): Pel que respecta als paràmetres determinats, la mostra analitzada és APTA per al consum humà, d'acord amb els criteris sanitaris establerts en el R.D.3/2023 del 10 de gener.

El Prat de Llobregat, 30 de novembre de 2023

La Cap del Laboratori

Elisabeth Blanco i Martínez

El present informe només dona fe de les anàlisis realitzades a la mostra/es referenciada/des i en les condicions de recepció al laboratori. No està permesa la reproducció parcial d'aquest informe sense l'autorització per escrit d'Aigües del Prat, S.A. Només l'informe signat per Aigües del Prat, S.A. té el reconeixement del laboratori. Les dades relacionades amb la presa de mostra i els paràmetres "in situ" (si s'escau) han estat facilitades per personal aliè, i el laboratori no es fa responsable. Les incerteses dels procediments acreditats han estat calculades pel laboratori i es troben a disposició del client.

**Aigües del Prat, SA**

Plaça de l'Aigua, núm. 1

Telèfon 934 781 986

08820 EL PRAT DE LLOBREGAT (Barcelona)

c/e: laboratori@aiguesdelprat.cat

Empresa  Municipal